

Hrbok

Za ploty

Staje

LEGENDA :

- AFe & 70-15 - distribučná sieť VSD holými vodičmi AFe 4x70+16 (V0)
- NFA2X 2x16 - namontované káblové vedenie pre VO
- svetlá VO na betónovom stĺpiku
- 1 - SL street-A 3 000 20W 3000 lm 4500 K IP66 výškový 0,7m
- rozvádzač RVO

Napájacia sústava : 3PEN AC 50Hz 230/400V - 1N1 fázová sieť VSD a.s.
 Napájacia sústava : 3PEN AC 50Hz 230V - sieť VO

Ochranné opatrenia na záručnú ochranu (ochranu pred prístupom do kôl):
 - ochranným zariadením (och. časť), ktorými podľa STN 332000-4-41: príloha A, G.1, G.1 a G.2
 Ochranné opatrenia pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
 - ochranné uzemnenie a pospojovanie, samostatné odpojenie pri poruche (STN 332000-4-41, G.4113.1, G.4113.2)

Prístroje: podľa STN 2000-5-51, G.102.1.5, odd.11, v-najvyššie
 Vonkajšie svetelné zdroje STN 332000-5-51, prílohy N3, tab. N3.2
 príslušenstvo - AA, AB, AC1, AD, súčasná voda, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN, AP1, AQ1, AS2
 výstupy - BA1, BB2, BC2, BD1, BE1
 konštrukcia - CA1, CB1

Prázdňované triedy : elektrické prístroje - IP23
 elektrická sústava - IP30
 rozvádzače - IP43D

Celková dĺžka káblového vedenia NFA2X 2x16 pre VO je 935,0m

Druh projektu	Kontrolovaný	Výkonovaný	Kreslí	Ing. Igor PARAGA	Ing. Igor PARAGA
Ing. Igor PARAGA	Ing. Igor PARAGA	Ing. Igor PARAGA	Ing. Igor PARAGA		
Ustátenie	OSBIC VyŠET' KODARUKA				
Podpis	Konštrukcia				
Forma					
Datum					
Príloha					
Číslo					
Číslo strany					
Archívne číslo					
Strana					
Strana					

VEREJNEHO OSVETLENIA VYŠNÝ KORMÁNIK

REKONŠTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA

SITUÁCIA VONKAJŠÍCH SILNOPRŮDŮVÝCH ROZVODOV